

Aldona Pergonczuk

Radna Złotorii

**URZĄD GMINY
LUBICZ** *ORG*

data wpływu 2023 -12- 15

Nr 18998 Zał.

Radna

Złotoria 15 grudnia 2023r.

Wójt Gminy Lubocz

Marek Nicewicz

Interpelacja

Zwracam się z prośbą o umieszczenie ul. Leśnej w remontach w WPF na rok 2025. Jest to ulica zbiorcza o bardzo dużym znaczeniu komunikacyjnym dla Złotorii i jest w bardzo złym stanie.

Dziękuję

Aldona Pergonczuk

Lubicz Dolny, 28 grudnia 2023 r.

ORG. 0003.54.2023

Pani
Aldona Peregonczuk
Radna Gminy Lubicz

Odpowiadając na Pani interpelację dotyczącą umieszczenia ul. Leśnej w remontach WPF na rok 2025 informuję, że w uchwalonym 15 grudnia br. budżecie na 2024 rok przewidziano kwotę ponad 4 000 000 zł na remonty dróg gminnych. Ulica Leśna w Złotorii jest jedną z dróg przewidzianych do remontu w pierwszej kolejności – jako droga zbiorcza o dużym znaczeniu komunikacyjnym. Pierwsze prace remontowe zostaną wykonane na przełomie lutego i marca 2024 roku, jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe.

Wójt Gminy Lubicz
Marek Nicewicz

Otrzymują:

1. Adresatka
2. Stanowisko pracy d/s obsługi rady gminy
3. INW
4. GK

Zbigniew Szczepański

Radny Złotorii

**URZĄD GMINY
LUBICZ**

data wpływu **2023 -12- 15** Złotoria 15.12.2023 r.

Nr ... *19067* ... Zał.

Podpis *Kalas*

ORG + JNL

OK

RR

Zbigniew Barcikowski

Przewodniczący Rady Gminy Lubicz

W związku z informacjami płynącymi ze strony druhów OPSP Złotoria, zwracam się z wnioskiem o doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Złotorii w profesjonalną zewnętrzną drabinę na stałe zamontowaną do ściany budynku, która pozwoli w razie potrzeby szybko dostać się na dach budynku. Brak takiej drabiny stanowi zagrożenie dla mienia i bezpieczeństwa ludzi.

Ponadto w trakcie drugiego sezonu użytkowania świetlicy widoczna jest konieczność dokonania gruntownego przeglądu instalacji grzewczej budynku z uwagi na brak możliwości sprawnej regulacji temperatury w budynku. Obecnie ze względu na problemy ze sterownikami temperatura w sali głównej świetlicy dochodzi do 30 °C, co przy dużym dyskomforcie osób uczestniczących w spotkaniach, sprawia jednocześnie, że ponosimy niepotrzebne koszty na nadmierne ogrzewanie budynku.

Zbigniew Barcikowski

Lubicz Dolny, 28 grudnia 2023 r.

ORG. 0003.55.2023

Pan
Zbigniew Szczepański
Radny Gminy Lubicz

Odpowiadając na Pana wniosek z 15 grudnia 2023 r.:

- w sprawie doposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Złotorii w profesjonalną zewnętrzną drabinę informuję, że projekt konsultowany i zatwierdzony przez rzeczoznawcę posiadającego uprawnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie przewidywał instalacji takiej drabiny. Dodatkową okolicznością jest fakt, że budynek jest wykonany z porotermu, więc montaż takiej drabiny byłby utrudniony, a śruby mocujące mogłyby ulec poluzowaniu, co byłoby niebezpieczne w użytkowaniu.

- w sprawie konieczności dokonania gruntownego przeglądu instalacji grzewczej budynku świetlicy informuję, że projektant w projekcie wykonawczym nie uwzględnił montażu modułów sterujących bezpośrednio z pomieszczenia świetlicy. Temperatura była ustawiana ręcznie na instalacji pieca w kotłowni. Dla komfortu użytkowników podjąłem decyzję o doposażeniu świetlicy w moduły sterownicze, które w najbliższym czasie zostaną zamontowane.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. Stanowisko pracy d/s obsługi rady gminy
3. INW